

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Београд
ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА
Шумадијски трг 2
Комисија за јавну набавку 02/18
П/03 бр 404-8/18-П-5

07. 02. 2018.
Београд
РГ

На основу члана 63 Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015) Комисија за јавну набавку у поступку 02/18 објављује појашњења конкурсне документације- одговор на постављено питање/питања заинтересованог лица:

Питање : (постављено mail-ом 05. 02. 2018.)

U predmeru i predračunu radova (strana 35/54 konkursne dokumentacije), pozicija 6 glasi:

"Nabavka materijala i betoniranje sloja za pad između vertikalnih delova zidova i ravnog dela krova (holkeri) prosečne debljine 115 cm. Holkere raditi od betona marke MB 20 Jediničnom cenom obuhvatiti sav materijal i sve pripremne radove..."

Pitanje br. 1: Da li je prosečna debljina holkera od 115 cm zaista takva ili je u pitanju greška?

Pitanje br. 2: Koji je prečnik slivnika iz pozicije 9. predmera i predračuna radova (strana 36/54 konkursne dokumentacije)?

Pitanje br. 3: Koja je razvijena širina lepljenja hidroizolacije Kondor V iz pozicije 18. predmera i predračuna radova (strana 37/54 konkursne dokumentacije), obzirom da je jedinica mere za obračun data u m1 ?

Одговор:

1. Холкер је дебљине 15 cm, молимо уважите исправку
2. Потребно је поставити сливник пречника истог као демонтирани
3. Хидроизолација се поставља на холкере просечне ширине 50 cm

Председник Комисије:
Виолета Јевђић, с.р.